

# D A T E N B L A T T

## **Fernwärmeversorgung: Steinrausch**

Stand Januar 2011

Norm-Außentemperatur -12°C

## **Heißwassernetz**

Medium Heißwasser

Vorlauftemperatur max. 110°C

Fahrweise gleitend 75°C – 110°C (außentemperaturabhängig)

Rücklauftemperatur RH/RLH max. 50°C

Rücklauftemperatur WWB max. 50°C (Kleinanlagen) \*

Rücklauftemperatur WWB max. 60°C (Großanlagen) \*

Betriebsdruck FW-Netz max. 16 bar ü

Druckstufe der Hausanlage  
(bei direktem Anschluss) PN 6

Anschlussart direkt / indirekt (gemäß Schaltschema)

Differenzdruck bei direkter  
Fahrweise (wird der Hausanlage  
zur Verfügung gestellt) 200 mbar

Min. Netz-Differenzdruck an der  
Hausanschlussleitung 500 mbar

Max. Netz-Differenzdruck an der  
Hausanschlussleitung 6 bar

\* (Definition gemäß DVGW-Arbeitsblatt W 551)